EMMSA
Sistemas de Tubería

CONEXIONES DE PVC CÉDULA 40



DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO

Las Conexiones de PVC Cédula 40 combinan años de experiencia, tecnología de punta y materia prima de la mejor calidad y un estricto control de calidad, por lo cual usted puede estar seguro del funcionamiento de la instalación.

Línea Completa de Conexiones inyectadas desde ½" hasta 12".

Excelente Resistencia a la corrosión.

Excelente Capacidad de Flujo aún en condiciones de bajo pH.

Menor Costo de Instalación al no necesitar herramientas especiales.

Fabricado de acuerdo a la ASTM D2466.

Certificado por la NSF (National Sanitation Foundation).

CONEXIONES DE PVC CÉDULA 40

EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

LÍNEA COMPLETA DE CONEXIONES INYECTADAS DESDE ½" HASTA 12"

Leofrecemos todas lasconexionesdisponiblescomoTees,codosde90°,codosde 45°, reducciones, adaptadores y otras más.

EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Adiferencia delos materiales metálicos,las conexiones de PVC Cédula 40 no sufren de ningún tipo de corrosión por sustancias y ambientes agresivos. En las conexiones de PVC Cédula 40 nunca se encontrará corrosión galvánica ya que es eléctricamente inerte. Lo anterior garantiza la integridad del sistema durante muchos años.

EXCELENTE CAPACIDAD DE FLUJO

Gracias a lasparedes tersas delasconexiones de PVC Cédula 40 se tienen muy pocas pérdidas por fricción durante su tiempo de vida manejando el mismo volumen, aún en conducciones de bajo pH.

MENOR COSTO DE INSTALACIÓN

Nose necesitaherramienta especialcomo un soplete o tarraja, lo que ahorra tiempo en la instalación y un ahorro de mano de obra y materiales de aporte. Además, esto disminuye el riesgo del instalador y del usuario.

FABRICADO DE ACUERDO A ASTM D2466

Lasconexiones de PVCCédula40 cumplen oexceden las especificaciones indicadas en Conexiones de PVC unión cementar Cédula 40.

ASTM D2466

CERTIFICADO POR NSF

APLIC ACIONES:

SuministrodeAguaPotable, Industria de Cosméticos, Albercas y Spas, Riego en Invernaderos y Ferti-irrigación, Medicamentos Veterinarios y Agua Helada para Sistemas de Refrigeración, entre otras.

ESPECIFIC ACIONES:

LasConexiones de PVC Cédula 40 moldeadas por inyección deben ser fabricadas con materia prima de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) con clasificación de celda 12454-B de acuerdo a ASTM D1784, deben de estar aprobadas por NSF y fabricadas de conformidad con ASTM D2466 para accesorios con unión cementar.

Indic ación Impor tante

PREC AUCIÓN

No se recomienda el uso de tuberías de PVC en sistemas de conducción y/o almacenamiento de aire o gas. Tampoco se recomienda llevar a cabo la prueba de hermeticidad del sistema con aire o cualquier tipo de gas comprimido, ya que puede generarse una sobre-presión excesiva y causar fallas explosivas que pueden dañar al personal.

MN

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN.HOME.CENTER

833-230-14-14

EMMSA
Sistemas de Tubería